

VLTA**TÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.**

Budějovická 82
375 01 Týn nad Vltavou

Přípojovací podmínky pro napojení na rozvody ve správě Vltavotýnské teplárenské a.s.

Kanalizace

- Kanalizační přípojka musí být co nejkratší, přímá bez lomů.
- Napojení na kanalizační řad kolmo na stoku, napojení do kanalizace určí V.T.a.s. dle typu potrubí v dané lokalitě.
- Min. profil kanalizační přípojky je Dn 150.
- Osadit na pozemku investora čistící kus a to nejdále 2m od hranice pozemku.
- Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora.

Vodovod

- Vodovodní přípojka musí být co nejkratší bez ohybů a lomů s kolmým napojením na vodovodní řad.
- Vlastní napojení přípojky na řad provedou na objednávku investora pracovníci V.T.a.s.
- Vodoměr bude umístěn pokud možno v objektu, v případě, že to nebude technicky možné, bude umístěn ve vodoměrné šachtě, stavební řešení šachty musí být odsouhlaseno V.T.a.s.

CZT (teplovod)

- Napojení objektu na soustavu CZT (centrální zásobování teplem) lze realizovat pouze mimo topnou sezonu.
- Dimenzi přípojky určí dle lokality a kapacity objektu V.T.a.s.
- Vlastní realizaci přípojky včetně dodávky materiálu provedou na objednávku investora pracovníci V.T.a.s.

Výše uvedené přípojovací podmínky jsou pouze základním souhrnem, který nenahrazuje platné normy, předpisy a závazné stanovisko pro dané povolení.

TELEFON: 385 722539
385 722771

Bankovní spojení:
ČSOB a.s. 270926057/0300

IČO: 62497421
DIČ: CZ62497421

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 670