

# **VLTA****TÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.**

Budějovická 82  
375 01 Týn nad Vltavou

## **Přípojovací podmínky pro napojení na rozvody ve správě Vltavotýnské teplárenské a.s.**

### **Kanalizace**

- Kanalizační přípojka musí být co nejkratší, přímá bez lomů.
- Napojení na kanalizační řad kolmo na stoku, napojení do kanalizace určí V.T.a.s. dle typu potrubí v dané lokalitě.
- Min. profil kanalizační přípojky je Dn 150.
- Osadit na pozemku investora čistící kus a to nejdále 2m od hranice pozemku.
- Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora.

### **Vodovod**

- Vodovodní přípojka musí být co nejkratší bez ohybů a lomů s kolmým napojením na vodovodní řad.
- Vlastní napojení přípojky na řad provedou na objednávku investora pracovníci V.T.a.s.
- Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě, stavební řešení šachty musí být odsouhlaseno V.T.a.s.
- V případě, že nebude technicky možné umístit vodoměr v šachtě, bude umístěn v objektu, řešení bude odsouhlaseno V.T. a.s.

### **CZT ( teplovod )**

- Napojení objektu na soustavu CZT (centrální zásobování teplem) lze realizovat pouze mimo topnou sezonu.
- Dimenzi přípojky určí dle lokality a kapacity objektu V.T.a.s.
- Vlastní realizaci přípojky včetně dodávky materiálu provedou na objednávku investora pracovníci V.T.a.s.

**Výše uvedené přípojovací podmínky jsou pouze základním souhrnem, který nenahrazuje platné normy a předpisy.**

**TELEFON:** 385 722539  
385 722771

**Bankovní spojení:**  
ČSOB a.s. 270926057/0300

**IČO:** 62497421  
**DIČ:** CZ62497421

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 670