Odběrné místo		Nejvyšší povolené hodnoty dle zákona	Týn nad Vltavou Jihometal	Koloděje nad Lužnicí prodejna	Týn nad Vltavou Jihometal	Týn nad Vltavou MŠ Hlinecká	Týn nad Vltavou Gymnázium	Jarošovice č.p. 281	Týn nad Vltavou Orlická č.p. 539	Týn nad Vltavou Orlická č.p. 539	Koloděje nad Lužnicí č.p.1	Týn nad Vltavou Koloděj ská č.p. 507						
Ukazatel	**jednotky**		**23.1.**		**6.2.**	**20.3.**	**10.4.**		**22.5.**	**21.6.**	**16.7.**							
Barva	mg/l Pt	20	3	5	<2	2	<2	5	<2	2	2	<2						
Zákal	ZF	5	0,88	<0,02	0,14	<0,02	<0,02	4,73	0,83	1,45	<0,02	<0,02						
Pach	přijatelný/nepřijatelný		přijatelný	přijatelný	přijatelný	přijatelný	přijatelný	přijatelný	přijatelný	přijatelný	přijatelný	přijatelný						
Elektrická konduktivita	mS/m	125	65,8	23,8	15,7	15,5	14,8	24,3	14,7	15,6	24,6	16,1						
pH		6,5 - 9,5	6,5	7,6	6,9	7,3	7,3	8	7	7	8	7,8						
$CHSK_{Mn}$ (chemická spotřeba kysíku)	mg/l	3	0,75	0,65	0,74	1,96	<0,50	0,65	<0,50	<0,50	0,82	<0,50						
Železo	mg/l	0,2	0,081	0,066	<0,05	<0,05	<0,05	0,75	0,067	0,117	<0,05	0,106						
Mangan	mg/l	0,05							<0,05									
Amoniak, NH_4^+	mg/l	0,5	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10						
Dusitany	mg/l	0,5	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01						
Dusičnany	mg/l	50	13,8	5,55	13,6	17,2	18,9	8,58	15,7	12,5	8,16	15,2						
Chloridy	mg/l	100							5,44									
Sírany	mg/l	250							<2,00									
Vápník	mg/l	40 - 80							19,2									
Hořčík	mg/l	10							2,61									
Ca+Mg	mmol/l	2 - 3,5							0,59									
Fluoridy	mg/l	1,5							<0,1									
Hliník	mg/l	0,2							0,02									
Bór	mg/l	1							<0,15									
Chuť	přijatelná/nepřijatelná		přijatelná	přijatelná	přijatelná	přijatelná	přijatelná	přijatelná	přijatelná	přijatelná	přijatelná	přijatelná	přijatelná	přijatelná	přijatelná			
Chlor volný	mg/l	0,3	0,07	0,02	0,06	0,08	0,04	0,08	0,08	0,01	0,01	0,06						
CN-celkové	mg/l	0,05							<0,015									
Kadmium	µg/l	5							<0,05									
Měď	mg/l	1							<0,01									

Odběrné místo		Nejvyšší povolené hodnoty dle zákona	Týn nad Vltavou Jihometal	Koloděje nad Lužnicí prodejna	Týn nad Vltavou Jihometal	Týn nad Vltavou MŠ Hlinecká	Týn nad Vltavou Gymnázium	Jarošovice č.p. 281	Týn nad Vltavou Orlická č.p. 539	Týn nad Vltavou Orlická č.p. 539	Koloděje nad Lužnicí č.p.1	Týn nad Vltavou Kolodějská č.p. 507						
Ukazatel	**jednotky**		**23.1.**		**6.2.**	**20.3.**	**10.4.**		**22.5.**	**21.6.**	**16.7.**							
Nikl	mg/l	0,02							<0,001									
Olovo	mg/l	0,01							<0,001									
Chrom celkový	mg/l	0,05							<0,0005									
Rtuť	mg/l	0,001							<0,0005									
Arsen	mg/l	0,01							<0,001									
Selen	mg/l	0,01							<0,005									
Antimon	µg/l	5,000							<2,00									
Sodík	mg/l	200							5,24									
Bromičnany	µg/l	10,00							<3,00									
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Enterokoky	KTJ/100ml	0							0									
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Počty kolonií při 36 °C	jedinci/ml	20	10	6	0	0	0	2	0	2	0	0						
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	200	15	55	0	0	0	66	0	21	0	0						
Abioseston	%	10	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1						
Organismy živé	jedinci/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Mikroskopický obraz	jedinci/ml	50	8	0	2	6	4	6	4	2	2	2						
Benzo[*a*]pyren	µg/l	0,01							<0,005									
Suma PAU(polycyklické aromatické uhlovodíky)	µg/l	0,1							<0,01									
Chloroform	µg/l	30							<0,20									
THM (trihalomethany)	µg/l	100							1,7									
TCEthen (trichlorethen)	µg/l	10							<0,20									
PCEthen (tetrachlorethen)	µg/l	10							<0,20									

Odběrné místo		Nejvyšší povolené hodnoty dle zákona	Týn nad Vltavou Jihometal	Koloděje nad Lužnicí prodejna	Týn nad Vltavou Jihometal	Týn nad Vltavou MŠ Hlinecká	Týn nad Vltavou Gymnázium	Jarošovice č.p. 281	Týn nad Vltavou Orlická č.p. 539	Týn nad Vltavou Orlická č.p. 539	Koloděje nad Lužnicí č.p.1	Týn nad Vltavou Kolodějská č.p. 507						
Ukazatel	**jednotky**		**23.1.**		**6.2.**	**20.3.**	**10.4.**		**22.5.**	**21.6.**	**16.7.**							
Benzen	µg/l	1							<0,20									
1,2-DCEthan	µg/l	3							<0,20									